




150008220691



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L1016

报告编号: FB20170862-B

# 检 验 报 告



产品名称: 防爆配电柜  
产品型号: BXM(D) 53-12KXXG  
委托单位: 人民电器集团防爆电器有限公司  
检验类别: 证书变更



机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心  
沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

JB-防爆通用-封面



## 声 明

1. 本检验报告未加盖检测机构检验专用章、骑缝章一律无效。
2. 未经许可本报告不得部分复制。
3. 本检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 本检验报告涂改无效。
5. 检验结果仅对所试样品有效。
6. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本检测机构提出,以便妥善处理。

检验单位: 机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

地 址: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

邮政编码: 110141

电 话: 024-25833213/25303261

传 真: 024-25833213-8004

E-mail: sy\_ex@sina.com

JB-防爆通用-声明

# 检 验 报 告

报告编号: FB20170862-B

第 1 页 共 1 页

委托单位	人民电器集团防爆电器有限公司	委托单位地址	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
制造商	人民电器集团防爆电器有限公司	制造商地址	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
生产企业	人民电器集团防爆电器有限公司	生产企业地址	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)
产品名称	防爆配电柜	型号规格	BXM(D) 53-12KXXG
技术参数	AC380V/220V 250A	防爆标志	Ex de IIC T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80°C
合同号	WT-F20180621	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号(内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备 GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的 设备 GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用 要求 GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳 保护型“tD”		
检验日期	2018年6月21日		
检验结论	合格  <div style="text-align: right;">  </div>		
备注	变更前	变更后	
	产品名称变更	防爆照明(动力)配电箱	
	防爆合格证编号		SYEx17.0862
	原型式试验报告编号		FB20170862
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			

批准:

王峰

审核:

唐治亚

主检:

张瑞华

JB-防爆通用-首页