



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO. 1713346018

产品名称
NAME OF SAMPLE 油浸式配电变压器

委托单位
CUSTOMER 江西变电设备有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY /

检测类别
TEST CATEGORY 型式试验



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST
FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

检测报告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	油浸式配电变压器	检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model	S13-M-1250/10	商标 Trademark	/
等级 Grade	/	额定电压 Rated Voltage	10/0.4kV
额定电流 Rated current	72.2/1804.3	频率 Frequency	50Hz
技术参数 Technical parameter	额定容量: 1250kVA	批号或编号 Serial No.	1700040
生产日期 Date of Manufacture	2017年01月	受检单位 Inspected Entity	/
委托单位(客户) 名称 Customer 地址 Address	江西变电设备有限公司 江西省抚州市崇仁县工业园区	生产单位 Manufacturer	江西变电设备有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1台
送样者 Sample(s) Deliverer	江西变电设备有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2017年02月11日
检测依据 Test Requirements	GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2015		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2017年02月11日 至 2017年02月15日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路400号
检测结论 Test Summary	依据 GB 1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》、GB 1094.2-2013《电力变压器 第2部分: 液浸式变压器的温升》、GB 1094.3-2003《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.5-2008《电力变压器 第5部分: 承受短路的能力》、GB/T 1094.10-2003《电力变压器 第10部分: 声级测定》、GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》, 对所送样品进行检测, 所检项目符合要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2017年02月16日 Date of Approval		
备注 Remarks			

批准:
Approved by

审核: 沈海涛
Verified by
编制: 周林
Compose

