



国质监认字080号

NO. J16.2-95040

国家变压器质量监督检验中心

检验报告

检验报告

产品名称:电力变压器

受检单位:江西变电设备总厂

检验类别:委托试验

产品名称	电力变压器	型号规格	S9-200/10
		商 标	/
受检单位	江西变电设备总厂	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备总厂	样品等级	合格
抽样地点	/	到样日期	95年11月1日
样品数量	1台	送 样 者	江西变电设备总厂
抽样基数	/	原编号或生产日期	950283
检验依据	GB1094.1-1094.5-85 ZBK41005-89 OBY.500.507	检验项目	出厂试验 型式试验: 雷电冲击试验 特殊试验: 声级测量 短路试验
检验结论	<p>样品出厂试验、雷电冲击试验、声级测量和短路试验的试验方法及结果符合GB1094.1-1094.5-85、ZBK41005-89标准和OBY.500.507技术条件要求, 样品试验合格。</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">签发日期: 年 月 日</p>		
备注			

国家变压器质量监督检验中心

批准: 陈更辉 审核: 周敬伟 编制: 赵位