



2011002192A

编号: (GY)2012003



机机电 (2011) 39号

检验报告

产品名称: 干式变压器

委托单位: 人民集团·江西变电设备有限公司

检验类别: 委托检验

机械工业高原电器产品质量监督检测中心

检验报告专用章

编号

B-6-036

产品名称	干式变压器	型号规格	SCB11-2000/10GY
委托单位	人民集团·江西变电设备有限公司	商 标	PEOPLE
检验类别	委托检验	受检单位	江西变电设备有限公司
生产厂家	江西变电设备有限公司	检测地点	电器实验室
样品数量	1台	抽样基数	/
抽样日期	/	到样日期	2011.12.08
产品编号	2011611	生产日期	2011.11
委 托 人	吴桂林	检验日期	2011.12.21~12.23
委托单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区		
检验依据	1. GB/T 20626.1-2006 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分: 通用技术要求; 2. GB/T 14597-2010 电工产品 不同海拔的气候环境条件; 3. GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分: 干式变压器; 4. GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙。		
检验项目	1. 海拔 4000m 模拟环境条件下外施耐压检验; 2. 海拔 4000m 模拟环境条件下雷电冲击耐受电压检验; 3. 海拔 4000m 模拟环境条件下温升试验。 以下空白		
检验结论	所检 3 项均符合标准要求。 签发日期: 2012.2.13 检验报告专用章		
备注	1、附试品照片一张。		

批准:

审核:

校核:

报告: