

检验报告

第1页 共36页



2009002873Z

检测
CNAS L0153

(2009)国认监认字(348)号

检验报告

Test Report

产品名称 非晶合金干式变压器

型号规格 SCBH15-1000/10

委托单位 江西变电设备有限公司

检验类别 委托

产品名称	非晶合金干式变压器	型号规格	SCBH15-1000/10
		商标	——
委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托
生产单位	江西变电设备有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	抽(到)样日期	2012年6月5日
样品数量	1台	抽(送)样者	吴桂林
抽样基数	——	原编号或生产日期	20120416/ 2012年4月
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第1部分 总则》 GB1094.2-1996《电力变压器 第2部分 温升》 GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》 GB/T1094.10-2003《电力变压器 第10部分 声级测定》 GB1094.11-2007《电力变压器 第11部分 干式变压器》 GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T22072-2008《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》 及委托技术要求	检验项目	例行试验(8项) 温升试验 声级测定 短路承受能力试验 雷电冲击试验
检验结论	本次委托检验共检 12 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		
备注	检验任务单号: YZY12/1013.		



国家中低压输配电设备质量监督检验中心
China National Quality Supervision and Testing Center for Medium and Low Voltage Transmission and Distribution Products

2012年06月20日

批准:

马书岩

审核: 袁小娟

主检: 张树刚

