

(2011) 互字第 131 号



(2002) 量认(国)字(10711)号

# 检测报告

## Inspection Report

地址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 143 号  
邮编: 430074  
电话: (027) 87445905 87445905  
传真: (027) 87445905  
网址: www.whvri.com  
电子信箱: kyb@whvri.com

# 电力工业电气设备质量检验测试中心 检测报告

(2011) 互字第 131 号

- 一、委托单位  
江西变电设备有限公司
- 二、试样说明  
名称: 电流互感器  
出厂编号: 06002  
制造厂: 江西变电设备有限公司
- 型号规格: LVQB-110W2  
制造日期: 2006年4月  
取样方式: 这样
- 三、检测标准  
GB1208—1997 《电流互感器》  
DL/T725—2000 《电力用电流互感器订货技术条件》  
生产厂技术条件
- 四、检测类型  
例行试验/型式试验/特殊试验
- 五、检测日期  
2011-05-16~2011-05-22
- 六、检测结论  
根据 GB1208—1997 等标准和工厂技术条件要求, 对江西变电设备有限公司提供的 LVQB-110W2 型电流互感器进行例行试验、型式试验和特殊试验, 所做的试验项目合格。
- 七、有效期  
五年 (2011-05~2016-05)

检测: 郭克勤 王天

校核: 郭克勤

审核: 王天

批准: 黄日

日期: 2011.07.03