



160020113189



(2016)国认监认字(447)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

— 试验合格证书 —

试验报告编号:1713346017

证书编号:2017020

生产单位:江西变电设备有限公司

样品名称:干式配电变压器

样品型号:SCB13-2000/10

样品序号:1700111

试验项目:例行试验、温升试验、声级测定、短路承受能力试验、
绝缘特殊试验。

试验依据:GB 1094.1-2013、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、
GB/T 1094.10-2003、GB 1094.11-2007、
GB/T 10228-2015。

试验结论:SCB13-2000/10干式变压器例行试验、温升试验、短路
承受能力试验、声级测定、绝缘特殊试验的试验结果符
合试验依据标准要求,样品上述试验合格。

发证日期:2017年02月16日

批

准:

吴江



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

浙江方圆电气设备检测有限公司

地址:浙江省嘉兴市广穹路400号 电话:0573-82077511 传真:0573-82077811 邮编:314001



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

160020113189 (2016) 国认监认字 (447) 号

检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

1713346017

产品名称
NAME OF
SAMPLE

干式配电变压器

委托单位
CUSTOMER

江西变电设备有限公司

受检单位
INSPECTED
ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

型式试验




国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST
FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)


检测报告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	干式配电变压器	检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model	SCB13-2000/10	商 标	/
等 级 Grade	/	Trademark	/
额定电流 Rated current	115.5/2886.8A	额定电压 Rated Voltage	10/0.4kV
技术参数 Technical parameter	额定容量: 2000kVA	频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	2017 年 01 月	批号或编号 Serial No.	1700111
委托单位(客户) 名 称 Customer 地 址 Address	江西变电设备有限公司 江西省抚州市崇仁县 工业园区	受检单位 Inspected Entity	/
		生产单位 Manufacturer	江西变电设备有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台
送样者 Sample(s) Deliverer	江西变电设备有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2017 年 02 月 11 日
检测依据 Test Requirements	GB 1094.1-2013、 GB1094.3-2003、 GB1094.5-2008、 GB/T1094.10-2003、 GB 1094.11-2007、 GB/T10228-2015		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2017 年 02 月 11 日 至 2017 年 02 月 15 日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检测结论 Test Summary	<p>依据 GB 1094.1-2013《电力变压器 第 1 部分: 总则》、GB 1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB1094.5-2008《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》、GB/T1094.10-2003《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》、GB 1094.11-2007《电力变压器 第 11 部分: 干式变压器》、GB/T10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》, 对所送样品进行检测, 所检项目符合要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期: 2017 年 02 月 16 日 Date of Approval</p>		
备 注 Remarks	/		

批 准: 
Approved by

审 核: 沈海涛
Verified by

编 制: 
Compose

