



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 21N1982-S

检验（试验）报告 Test Report



委托单位: 江西变电设备有限公司
Client:

产品名称: 干式变压器
Name of Product:

产品型号: SCB18-2000/10--NX1
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

电力变压器能源效率检测报告

报告编号: 21N1982-S

检测单位 (盖章): 苏州电器科学研究院股份有限公司



主 检: 阮仕 日期: 2021-10-14

审 核: 袁小勇 日期: 2021-10-14

批 准: 朱瑞华 日期: 2021-10-14

产品名称: 干式变压器

规格型号: SCB18-2000/10-NX1

生产者/商标: 江西变电设备有限公司

委托单位: 江西变电设备有限公司

制造单位: 江西变电设备有限公司

检 测 报 告

编号：21N1982-S

共 4 页 第 1 页

样品名称	干式变压器	规格型号	SCB18-2000/10-NX1
		商 标	/
抽(送)样单序号	/	样品等级	/
抽(送)样地点	苏州电器科学研究院股份有限公司	样品数量	1 台
抽(送)样日期	2021.10.10	样品基数	/
到样日期	2021.10.10	原编号或 生产日期	21102212
检测完成日期	2021.10.11		
检测和判定依据	GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》		
检测项目	空载损耗、负载损耗(120℃)		
检 测 结 论	对江西变电设备有限公司生产的规格型号为 SCB18-2000/10-NX1 干式变压器按照 GB20052-2020 的相关要求进行检测,所检项目均合格,其能效等级为 1 级。 (以下空白) 		

SJJJ-JN001