强制性认证产品符合性自我声明







人民电器集团有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施 规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号

依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件

产品名称: 剩余电流保护断路器

产品系列、型号、规格: (见附页)

依据的标准: GB/T 14048.2-2020 生产企业名称: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号













联系人: 陈前中

电话: 0577-62730733

电子邮箱: 77003078@qq.com

指定签字人: 法公中

自我声明时间: 2022-04-06

自我声明地点. 浙江乐清

生产者签章











强制性认证产品符合性自我声明(附页)









自我声明编号: 2020980307003079

产品系列、型号、规格:

RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H;Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV;In:400A;IR(0.4~1.0)In;过电流脱扣器类型:电子式;I n:50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA分级调节;额定剩余动作类型:AC 型;漏电脱扣器类型:电子式;延时型/非延时型可调;RDM5Z-400/L:Ics:35kA;Icu:50kA;Icw:5kA/0.5s;RDM5Z-400/M:Ics:42kA;Icu:65kA;Icw:5kA/0.5s;RDM5Z-400/H:Ics:55kA;Icu:85kA;Icw:5kA/0.5s;I m:25%Icu;选择性类别:B类;极数:3P+N(三个保护极,N 极不可开闭);不适用于隔离;自动重合闸时间:20s~60s;TD 型;配用的辅助触头:2NO2NC;Ith:3A;AC-15:400V/0.4A;DC-13:220V/0.15A;

联系人: 陈前中 自我声明时间: 2022-04-06 电话: 0577-62730733 自我声明地点 电子邮箱: 77003078@gg.com 指定签字人: 生产者签章

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003079

产品系列、型号、规格(附件):





RDM5Z-400/L, RDM5Z-400/M, RDM5Z-400/H Ue:AC400V;Ui:1000V

Ii-400A; Ik(0.4~1.0) In, 过电流脱扣器类型:电子式 IΔn:50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节; AC 型;

剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 延时/非延时可调; RDM5Z-400/L : Icu: 50kA; Ics: 35kA; Icw: 5kA/0.5s RDM5Z-400/M : Icu: 65kA; Ics: 42kA; Icw: 5kA/0.5sRDM5Z-400/H : Icu: 85kA; Ics: 55kA; Icw: 5kA/0.5s

IAm:25%lcu; 使用类别: B 类; 3P+N(带有三个保护极, 带不可开断中性线)

自动重合闸时间:20s-60s;

配用辅助触头:

2NO2NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A



型묵的解释:



附件名称	报警触头	辅助触头	二组辅 助触头	辅助触头 报警触头	二组辅助触头 报警触头
附件代号	408	420	460	428	468





电话: 0577-62730733

电子邮箱: 77003078@gg.com

指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-06

自我声明地点 浙江乐清









