



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696798

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDBFLE-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(1P+N、2P); AC400V(3P、3P+N、4P);
适用频率: 50Hz; I_n : 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、
63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; $I_{\Delta n}$ =30mA/AC 型; I_{cs} = I_{cn} =6000A; 电子式; $I_{\Delta m}$ =2000A;
极数: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、2P (带两个保护极)、3P (带三个
保护极)、3P+N (带三个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、4P (带四个保护极)。

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

