

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307324189

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 RDM1L-250 ; Uimp : 12kV ; Ui : 690V ; Ue : AC230V ( 2P ) , 400V ( 3P , 3P+N , 4P ) ; In : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; L 型 : Ics : 25kA ; Icu : 35kA ; M 型 : Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; IΔn : 50mA , 100mA , 200mA , 300mA , 500mA ( 三档可调 ) / AC 型 ; 剩余电流脱扣器的类型 : 电子式 ; Δm : 25%Icu ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 2P , 3P , 3P+N ( 3 个保护极 , N 极不可开闭 ) , 4P ( 3 个保护极 , N 极可开闭 ) ; 适用于隔离用 ( 除 3P+N 外 ) ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; AC-15 : Ue/Ie : AC400V/0.4A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心