

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307760206

发证日期：2023年07月19日

有效期至：2033年07月18日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 制造商名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 生产企业名称 | 浙江人民电器有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 剩余电流保护断路器 RDM32LE-400L、RDM32LE-400M、RDM32LE-400H； U_e ：AC400V； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； I_n ：400A（160A~400A 可调）；过电流脱扣器类型：电子式； I_{cs} ：35kA（L 型）；42kA（M 型）；65kA（H 型）； I_{cu} ：50kA（L 型）；65kA（M 型）；80kA（H 型）； I_{cw} ：8kA/1s； $I^{\Delta}n$ ：50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节；额定剩余动作类型：AC 型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型； $I^{\Delta}m$ ：21.25kA；选择性类别：B；自动重合闸时间：20s~60s；TD 型；极数：3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)；产品不适用于隔离。 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心