

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307959685

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM3L-125 ; Uimp : 8kV ; Ui : 690V ; Ue : AC230V(2P) , AC400V(3P、4P) ; In : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; Ics : 25kA ; Icu : 35kA ; IΔn : 30mA/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/任选三档分级 调节/AC 型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; IΔm : 8.75kA ; 选择性类别 : A ; 极数 : 2P、3P、3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭) ; 2P、3P、4P : 适用于隔离用 ; 3P+N : 不适用于隔离用 ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; AC-15 : 400V/0.4A ; DC-13 : 220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心