

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010309573594

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 RDR6-93、RDJ2-93 ; Ue : AC380V ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; Ie : 23A ~ 32A、30A ~ 40A、37A ~ 50A、48A ~ 65A、55A ~ 70A、63A ~ 80A、80A ~ 93A ; 脱扣级别 : 10A ; 防护等级 : IP20 ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ui : 380V ; Uimp : 4kV ; Ith : 5A ; AC-15 : AC380V/1.5A ; DC-13 : DC220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心