



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCCC0302-2951151
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: RDB3G-125、RDB3G-125R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关
型号: RDB3G-125R
商 标: /
数 量: 8 台
样品来源: 送样
收样日期: 2018-08-06
完成日期: 2018-08-16

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3G-125、RDB3G-125R; Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:125A;
Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie:63A, 100A, 125A; Icw:1.5kA/1s,
Icm:2.5kA; 使用类别:AC-22A; 1P、2P、3P、4P; IP20

主检: 许子峰 日期: 2018-08-16

审核: 何晓强 日期: 2018-09-18

签发: 严平 日期: 2018-09-19



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	增加型号	RDB3G-125	RDB3G-125、RDB3G-125R

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ096 (A2016CCCC0302-2325237);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 20160103029020333;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。