



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2013CCC0309-1568308

产品名称: 控制与保护开关电器

型号: RDCPS(KBO)-45

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



检测报告专用章  
(1)

产品名称: 控制与保护开关电器

型号: RDCPS(KBO)-45

数量: 20台

收样日期: 2013-10-31

完成日期: 2014-01-23

样品来源: 送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者地址(制造商): 浙江省乐清市经济  
开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路  
555号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDCPS(KBO)-45; Ui:690V; Ue:AC400V; Ith=le: 1A, 3A, 6A, 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, 45A; 使用类别:AC-44; Ics:12kA; 3P

签发人: 郑文新

签名:

签发日期: 2014-04-08

备注: 无。