



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2878035
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7-800L RDM7-800M、RDM7-800H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM7-800L 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-02 完成日期: 2018-08-20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7-800L、RDM7-800M、RDM7-800H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
 In: 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A;
 RDM7-800L: 400V:Ics:42kA, Icu:65kA, 690V:Ics:15kA, Icu:20kA;
 RDM7-800M: 400V:Ics:50kA, Icu:75kA, 690V:Ics: 15kA, Icu:20kA;
 RDM7-800H: 400V:Ics:65kA, Icu:100kA, 690V:Ics: 15kA, Icu:20kA;
 3P、4P(N极可开闭); 适用于隔离用
 配用的辅助触头: 2NO2NC, Uimp:4kV, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

主检: 许峰	日期: 2018-08-20	福建省产品质量检验研究院 2018年11月26日 (2)
审核: 胡晓	日期: 2018-11-23	
签发: 许峰	日期: 2018-11-26	

备注:
 1.变更情况:(详见附页);
 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ236(A2014CCC0307-1752124);
 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
 4.原 3C 证书编号: 2014010307733591;
 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。