



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3198982

产品名称: 小型断路器

型号: RDB5T-63

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心
国家低压电器检测重点实验室(浙江)



样品名称: 小型断路器 型号: RDB5T-63 商标: / 样品数量: 117台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-06-04 完成日期: 2019-12-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5T-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Icn=Ics=6000A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。	
主检: 日期: 2019.12.27	温州出入境检验检疫技术中心 国家低压电器检测重点实验室(浙江) 2019年12月27日
审核: 日期: 2019.12.27	
签发: 日期: 2019.12.27	
备注:	样品编号: A-1:(1P/D63) C2-4~5:(2P/D63) E1-1~6:(1P/D6) A-2:(4P/D63) C2-6:(4P/D63) E1-7~12:(1P/D32) B-1~3:(1P/D63) D-1~3:(1P/D63) E1-13~18:(1P/D40) B-4~6:(4P/D63) D-4~6:(4P/D63) E1-19~24:(1P/D63) B-7~9:(1P/D32) D-7~9:(4P/D63) E1-25~27:(2P/D6) B-10~12:(4P/D32) D0-1~8:(1P/D6~D50) E1-28~30:(2P/D32) B-13~15:(1P/C63) D0-9~16:(1P/C6~C50) E1-31~33:(2P/D40) B-16~18:(4P/C63) D0-17~19:(1P/C63) E1-34~36:(2P/D63) B-19~21:(1P/C32) D0-20~22:(4P/C63) E1-37~39:(4P/D6) B-22~24:(4P/C32) C1-1~3:(1P/D63) E1-40~42:(4P/D32) C1-4~6:(4P/D63) E1-43~45:(4P/D40) E1-46~48:(4P/D63)