



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2873996
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型号: RDW7-4000

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



检测报告专用章
(2)

样品名称: 万能式断路器
型号: RDW7-4000
商 标: /
样品数量: 1台
样品来源: 送样

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

收样日期: 2018-06-08
完成日期: 2018-06-22

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
RDW7-4000; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ue:AC400V: lcs:100kA, lcu:100kA, lcw:85kA/1s; Ue:AC690V: lcs:85kA, lcu:85kA, lcw:65kA/1s; 使用类别:B; 3P, 4P 适用于隔离用
配用的辅助触头: 4NO4NC, lth:6A, AC-15:230V/1.5A, 400V/0.9A ; DC-13:220V/0.27A, 110V/0.55A

主检: [Signature] 日期: 2018-06-22
审核: [Signature] 日期: 2018-11-23
签发: [Signature] 日期: 2018-11-26

福建省产品质量检验研究院
2018年11月26日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	RDW2-4000	RDW7-4000
2	面板样式变更, 材料不变, 结构不变	见原报告“02501-13DQ206”中样品照片	见“02501-18DQ767”中样品照片

- 原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ206(A2013CCC0307-1626512);
- 出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 原 3C 证书编号: 2014010307687364;
- 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。