



# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2013CCC0309-1568745  
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型号: JRS2-180/F

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 热过载继电器

型号: JRS2-180/F

数量: 19 台

收样日期: 2013-08-07

完成日期: 2013-08-18

样品来源: 工厂送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民  
工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳  
市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论:

合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS2-180/F,

Ue: AC690V, Ui: 690V;

Ie: 55~80A, 63~90A, 80~110A, 90~120A, 110~135A, 120~150A, 135~160A, 150~180A;

脱扣级别: 10A; 极数: 3P;

配用的辅助触头:

Ith: 6A; 1NC1NO;

AC-15: Ue/Ie: 380V/1.1A, DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A.

签发人: 胡德霖

签名: *胡德霖*

签发日期: 2013-08-04

备注

- #01: Ir: 55-80A
- #02: Ir: 63-90A
- #03: Ir: 80-110A
- #04: Ir: 90-120A
- #05: Ir: 110-135A
- #06: Ir: 120-150A
- #07: Ir: 135-160A
- #08-#18: Ir: 150-180A