



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0309-1300535
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型号: JRS2-12.5/Z

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 热过载继电器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: JRS2-12.5/Z	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
数量: 29	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
收样日期: 2012-07-19	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
完成日期: 2012-09-21	生产企业: 浙江人民电器有限公司
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 合格	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JRS2-12.5/Z Ue: AC690V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.32~0.5A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2.0A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~14.5A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV</p>	
<p>签发人: 杜量</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2012.09.30</p>	
备注:	

02-01-01
35