



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:


申请编号: A2012CCC0309-1300533  
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型号: JRS2-32/Z

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 产品名称: 热过载继电器   | 委托人: 人民电器集团有限公司                  |
| 型号: JRS2-32/Z  | 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)      |
| 数量: 18   | 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司             |
| 收样日期: 2012-07-19   | 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 完成日期: 2012-08-30   | 生产企业: 浙江人民电器有限公司                 |
| 样品来源: 企业送样   | 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号         |
| 试验结论: 合格   |                                  |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>JRS2-32/Z Ue: AC690V; 电流整定范围: 4~6.3A、6.3~10A、10~16A、12.5~20A、16~25A、20~32A、25~36A; Ui: AC690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV |                                  |
| 签发人: 杜量<br>签名: <br>签发日期: 2012.09.10  |                                  |
| 备注:  |                                  |