



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994654

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: HL32-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关  
型号: HL32-100  
商标: /  
样品数量: 1台  
样品来源: 工厂送样  
收样日期: 2018-10-25  
完成日期: 2018-10-26

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HL32-100  
Ui:500V; Uimp:4kV;  
Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P);  
Ith: 100A;  
Ie: 32A,63A,100A;  
Icw:1.2kA/1s; Icm(峰值):2.0kA;  
使用类别:AC-22A;  
极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-12

审核: 姜鑫 签字: 日期: 2018-11-12

签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-12



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

- 原 3C 认可报告编号: C-040-09B2036-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 3C 证书编号: 2008010302298808;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。