



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2014CCC0307-1773345  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDX16-63S

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器

型 号: RDX16-63S

数 量: 145 台

收样日期: 2014-05-04

完成日期: 2014-05-10

样品来源: 工厂送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDX16-63S

Ue:AC230V(1P+N),AC400V(3P+N);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

Ics=Icn:6kA;

瞬时脱扣类型:C型,D型;

极数:1P+N(一个保护极,N极可开闭),3P+N(三个保护极,N极可开闭).

签发人: 胡德霖

签名:

签发日期: 2014-05-10

备注:

- 1.产品认证变更申请书上该产品的运行短路能力及额定短路能力变更为: Ics=Icn:6kA; 变更前该产品的运行短路能力及额定短路能力为: Ics=Icn:6kA(C6 ~ C40),4kA(D6 ~ D63),4.5kA(C50 ~ C63);
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12C0349-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2007010307253484;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。