



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2015CCC0307-2133726
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ47LE-32

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: DZ47LE-32 数 量: 177 收样日期: 2016-03-16 完成日期: 2016-06-03 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47LE-32; Ue: AC230V (1P+N, 2P); AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; C、D型特性; I Δ n: 30mA/AC型; 电子式; I Δ m: 2kA; Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、4P	
主检: 傅 炳 签名:  日期: 2016-06-06	
审核: 高云燕 签名:  日期: 2016-06-07	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2016-06-08	
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图	