



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012032-745987
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ47LE-63



检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: DZ47LE-63	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
数 量: 118	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
收样日期: 2020-11-10 2020-12-30	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
完成日期: 2021-01-22	生产企业: 浙江人民电器有限公司
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47LE-63; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D型特性; IΔn: 30mA/AC型; 电子式; IΔm: 2kA; Ics=Icn: 6kA(C型 6A~40A); Ics=Icn: 4.5kA(C型 50A、63A); Ics=Icn: 6kA(D型 6A~32A); Ics=Icn: 4.5kA(D型 40A、50A、63A); 极数: 1P+N(N极常通,不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N(N极常通,不适用于隔离用)	
主检: 沈 嘉 签名: 日期: 2021-01-25	<p>浙江省机电产品质量检测所有限公司 2021年01月26日</p>
审核: 傅 炳 签名: 日期: 2021-01-25	
签发: 杜 量 签名: 日期: 2021-01-26	
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图; 余下见附件表1	