



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2133769

产品名称: 漏电断路器

型号: RDX6LE-40

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



样品名称: 漏电断路器
型号: RDX6LE-40
商 标: /
样品数量: 54 台
样品来源: 生产企业送样
收样日期: 2016-02-25
完成日期: 2016-05-23

委 托 人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生 产 者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
RDX6LE-40;

Ue: AC230V; Ui: 400V;

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

IΔn: 30mA/AC 型, 电子式; IΔn 动作时间 $t \leq 0.1s$; IΔm: 2kA;

瞬时脱扣类型: C 型、D 型;

Ics=7.5kA; Icn=10kA

极数: 2P(带一个保护极, N 可开闭);

(注: 2P: N 极可开闭, 适用于隔离)

主检: 王 越 签名: *王越* 日期: 2016-05-24

审核: 王国忠 签名: *王国忠* 日期: 2016-05-24

签发: 张 正 签名: *张正* 日期: 2016-05-24

(检测机构名称、盖章)

2016-05-24

该申请为变更申请, 产品认证情况见下表, 具体变更情况见表 1

原 3C 证书编号	2006010307174466	检测专用章	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究所有限公司		C-040-05C0476-S
			C-040-09C0419-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			