



2012002878Z



(2012)国认监认字:347号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0309-1296869
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: JRS8-250, JRS8-370

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 热过载继电器

委托人: 人民电器集团有限公司

型 号: JRS8-250, JRS8-370

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
业园)

数 量: 24 台

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

收样日期: 2012-08-30

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

完成日期: 2012-09-10

样品来源: 工厂送样

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS8-250, JRS8-370,

Ue: AC380V; Ui: 660V;

整定电流调节范围 Ie: JRS8-250: 100A~160A, 160A~250A, 250A~400A,

JRS8-370: 100A~160A, 160A~250A, 250A~400A, 310A~500A;

脱扣级别: 10; 极数: 3P;

配用的辅助触头:

Ith: 10A; 1NO+1NC;

AC-15: Ue/ Ie : 380V/2A

DC-13: Ue/ Ie : 220V/0.3A

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-11-01

备 注:

1.产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 安全件变更为: 见本报告第9页; 产
品的型号变更为: JRS8-250, JRS8-370; 3C证书编号 2003010309091257 和 2003010309091259 合并为
2003010309091259;

变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 安全件为: 见报告 C-040-09B4683-S 第6页和
C-040-09B4670-S 第6页; 产品的型号为: JRS8-250, JRS8-370(证书合并);

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4683-S, C-040-09B4670-S;

3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2003010309091259;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。