151300110071

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证
试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2018CCC0305-2993217
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型　　号：HD11-400/38,HD11-400/39

检测机构：福建省产品质量检验研究院

福建省产品质量检验研究院
检测报告专用章
(2)

报告编号：02501-18DQ2799

样品名称：开启式刀开关 型　　号：HD11-400/38 商　　标：/ 数　　量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2018-10-08 完成日期：2018-10-19	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HD11-400/38,HD11-400/39；Uimp:8kV;Ui:690V；Ith:400A；Ue: AC400V；Ie: 400A；Icw=20kA/1s；使用类别:AC-20B；3P

主检：许孝峰	日期：2018-10-19	福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 (2) 福建省产品质量检验研究院 2018 年 10 月 24 日
审核：胡晓芳	日期：2018-10-23	
签发：[illegible]	日期：2018-10-24	

备注：
1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号)：C-040-09B4815(A2009CCC0305-875830)；
3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
4.原 3C 证书编号：2003010305091119；
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)；
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。