



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2918554

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀开关 型 号: HD13-400 商 标: / 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-16 完成日期: 2018-07-17	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13-400  
 Uimp:8kV;Ui:690V;  
 Ith:400A; Ue: AC400V; Ie:400A;  
 Icw:20kA/1s;  
 使用类别: AC-20B;  
 极数: 3P

主检: 王 炜 签字: <i>王炜</i> 日期: 2018-07-26	
审核: 尤雪元 签字: <i>尤雪元</i> 日期: 2018-07-26	
签发: 许建林 签字: <i>许建林</i> 日期: 2018-07-26	

备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4823-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010305013406;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。