



161108340162



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2875442  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB7HLE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: RDB7HLE-63	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
数量: 5	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
收样日期: 2018-06-06 2019-01-03	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
完成日期: 2019-01-09	生产企业: 浙江人民电器有限公司
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB7HLE-63 Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C型; Ics=7.5kA; Icn=10kA; IΔn: 30mA/AC型; 电子式; IΔm: 2000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、4P;

主检: 沈嘉 签名:  日期: 2019-01-08	<p>浙江省机电产品质量检测所 2019年01月09日</p>
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-01-08	
签发: 杜量 签名:  日期: 2019-01-09	

备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[2] 由于产品命名方法的变化引起的获证产品型号更改	RDB7LE-63	RDB7HLE-63
[18] 手柄颜色变更	橙色、绿色	玫瑰金
[18] 型号解释变更	RD B 7 LE - 63 (1) (2) (3) (4) (5)	RD B 7 H LE - 63 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
[18] 报告改错	生产企业: 人民电器集团有限公司	生产企业: 浙江人民电器有限公司
原3C证书编号	2017010307954808	
已获证型号规格	见P5页5产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C161749
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		