



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0307-2473615
(任务编号)
产品名称: 电能表外置断路器
型号: RDB7Z-125,RDB7Z-1251

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 电能表外置断路器
型号: RDB7Z-125,RDB7Z-1251
数量: 93 台
收样日期: 2017-01-17
完成日期: 2017-02-23
样品来源: 工厂送样

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB7Z-125, RDB7Z-1251
Uimp:6kV;
Ui: 500V;
Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P+N, 4P);
In: 100A,125A;
瞬时脱扣类型: C型,D型;
Icn=Ics=6kA;
极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭), 2P, 3P+N(带三个保护极, N极可开闭),4P;
控制方式: 远程全自动控制方式;
控制电平电压: 220V;
适用于隔离;

签发人:

签名: 魏秋媛

签发日期: 2017.2.28

备注:

试验数据及产品的重合闸功能验证见报告: V2016CQC012017-296812