



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# CQC 产品认证

## 型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107501-1047353

产品名称: 密集型母线槽

型 号: CCX

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



## 型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1047353  
样品名称: 密集型母线槽  
型号: CCX  
商标: /  
样品数量: 3 节(1 组)+分接单元+样件  
样品来源: 送样  
样品生产序号: 2023020601~2023020607  
收样日期: 2023.03.06  
完成日期: 2023.03.31

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产企业: 人民电器集团有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: CCX;

额定工作电压( $U_e$ ): 400V、380V;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 800V(带分接单元)/1000V(不带分接单元);

母线干线单元的额定电流( $I_{nA}$ ): 1600A~400A;

母线干线单元的额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ): 30kA;

分接单元的额定电流( $I_{nc}$ ): 500A~16A;

分接单元的额定限制短路电流( $I_{cc}$ ): 20kA;

外壳防护等级: IP54、IP44、IP40(带分接单元)/IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元);

户内型/户外型: 户内型; 频率( $f_n$ ): 50Hz; 具有防止火焰蔓延特性

主检: 胡亚杰 签名:  日期: 2023.03.31

审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.04.01

签发: 曾 征 签名:  日期: 2023.04.01

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2023 年 04 月 01 日

检验检测专用章

备注

- 试品编号: 母线干线单元共 3 节: #1: 1.0m、#2: 3.0m、#3: 2.0m; #4: 分接单元; 样件;  
(母线干线单元的额定电流  $I_{nA}$ : 1600A,  $I_{cw}$ : 30kA; 分接单元的额定电流  $I_{nc}$ : 500A,  $I_{cc}$ : 20kA;  
IP54(带分接单元)/IP66(不带分接单元));
- 防护等级标识为 IP44、IP40(带分接单元)/IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元)的产品,  
其结构设计与送试产品(IP 防护等级为 IP54(带分接单元)/IP66(不带分接单元))一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。