



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0304-5029468



(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-185, CJX2s-185,
CJX2-225, CJX2s-225;

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-185, CJX2s-185, CJX2-225, CJX2s-225; 商 标: PEOPLE 样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2026-05-28 完成日期: 2026-08-12		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格														
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-185, CJX2s-185, CJX2-225, CJX2s-225; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-185, CJX2s-185: Ith: 275A, Ie: 185A/185A/118A; CJX2-225, CJX2s-225: Ith: 275A, Ie: 225A/225A/137A; Us: AC380V、AC220V、50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P;														
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2026-08-12		浙江省高低压电器产品质量检验中心 2026 年 08 月 17 日												
审核: 朱浩然 签名:  日期: 2026-08-14														
签发: 李孟 签名:  日期: 2026-08-17														
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图													
	<table><tr><td>变更信息</td><td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304695267</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/ 报告编号</td><td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td><td>C-040-12B0980-S</td></tr><tr><td>浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)</td><td>17001-NPC0304-21091026</td></tr></table>			变更信息	见下页“变更信息附件”		原证书编号	2024010304695267		原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0980-S	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	17001-NPC0304-21091026
	变更信息	见下页“变更信息附件”												
	原证书编号	2024010304695267												
	原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0980-S											
浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)		17001-NPC0304-21091026												
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效														

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
型号变更	CJX2-185, CJX2-225, RDC6-185, RDC6-225	CJX2-185, CJX2-225, CJX2s-185, CJX2s-225
总装配图变更	2RM.400.205.1 ~ 2 (CJX2-185, CJX2-225) 2RM.400.205.3 ~ 4 (RDC6-185, RDC6-225)	2RM.400.205.1 ~ 2 (CJX2-185, CJX2s-185, CJX2-225, CJX2s-225)

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-CCC-260426002
首页	√	2	17001-CCC-260426002-S
报告组成	√	1	17001-CCC-260426002-S
安全型式试验报告	√	26	17001-CCC-260426002-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验