



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0304-5029469



(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-265, CJX2s-330,
CJX2-265, CJX2s-330;

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-265, CJX2s-330, CJX2-265, CJX2s-330; 商 标: PEOPLE 样品数量: 11 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2026-05-28 完成日期: 2026-08-27		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格														
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-265, CJX2s-265, CJX2-330, CJX2s-330; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-265, CJX2s-265: Ith: 315A, Ie: 265A/265A/170A; CJX2-330, CJX2s-330: Ith: 380A, Ie: 330A/330A/235A; Us: AC380V、AC220V, 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P;														
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2026-08-31		浙江省高低压电器产品质量检验中心 2026 年 09 月 02 日												
审核: 朱浩然 签名:  日期: 2026-09-01														
签发: 李孟 签名:  日期: 2026-09-02														
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图													
	<table><tr><td>变更信息</td><td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304695268</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/ 报告编号</td><td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td><td>C-040-12B0979-S</td></tr><tr><td>浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)</td><td>17001-NPC0304-21091024</td></tr></table>			变更信息	见下页“变更信息附件”		原证书编号	2024010304695268		原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0979-S	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	17001-NPC0304-21091024
	变更信息	见下页“变更信息附件”												
	原证书编号	2024010304695268												
	原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0979-S											
浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)		17001-NPC0304-21091024												
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效														

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
型号变更	CJX2-265, CJX2-265, RDC6-330, RDC6-330	CJX2-265, CJX2-265, CJX2s-330, CJX2s-330
总装配图变更	2RM.400.206.1 ~ 2 (CJX2-265, CJX2-330) 2RM.400.206.3 ~ 4(RDC6-265, RDC6-330)	2RM.400.206.1 ~ 2 (CJX2-265, CJX2s-265, CJX2-330, CJX2s-330)
触头尺寸变更	静触头 16.5×8×2.0(CJX2-330, RDC6-330) 动触头 17×8×2.2(CJX2-330, RDC6-330)	静触头 17.8mm×12.7mm×1.5mm(CJX2-330, CJX2s-330) 动触头 17.6mm×12.6mm×1.7mm(CJX2-330, CJX2s-330)
额定控制电路电源电压订正 (新申请 C-040-12B0979-S 报告中描述说明页为AC380V、AC220V, 变更报告手误填写错误)	AC660V、AC415V、AC380V、AC220V、 AC110V、AC36V, 50Hz	AC380V、AC220V, 50Hz

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-CCC-260426003
首页	√	2	17001-CCC-260426003-S
报告组成	√	1	17001-CCC-260426003-S
安全型式试验报告	√	53	17001-CCC-260426003-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验