



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

报告编号: Z-14201-DC2204048

产品名称: 表前端子箱

型 号: DZX

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



中检质技检验检测科学研究院有限公司
ZHONGJIAN QUALITY TEST AND CERTIFICATION RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

试验报告

样品名称: 表前端子箱

型 号: DZX

商 标: /

样品数量: 1 台+样件

样品来源: 送样

样品生产序号: RM2205003

收样日期: 2022.05.10

完成日期: 2022.06.09

授权代表 (适用时): /

授权代表地址 (适用时): /

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:
成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: DZX;

额定工作电压 (U_e): 400V、380V、230V、220V;额定绝缘电压 (U_i): 690V;频率 (f_n): 50Hz;主母线的额定电流 (I_n): 250A~10A;主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 10kA;

户外型; 外壳防护等级: IP44

主检: 潘一奇 签名:  日期: 2022.06.09审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.06.09签发: 曾 征 签名:  日期: 2022.06.09

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2022年06月09日

备注

送试样品: #1 (U_e : 400V; I_n : 250A, I_{cw} : 10kA; IP44;) 样件;