




180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0304-3058105
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: F5

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头组 型 号: F5 商 标: PEOPLE 样品数量: 16 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-12-28 完成日期: 2019-01-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: F5 Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A; DC-15:Ue/Ie:110V/0.3A,220V/0.15A; IP20	
主检: 曹 芳 日期: 2019-02-22	 (检测机构名称 盖章) 2019年02月22日
审核: 庄 晓 丽 日期: 2019-02-22	
签发: 魏 永 媛 日期: 2019-02-22	
备注: 无	