



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 产品认证 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1169317

产品名称: 经互感器接入式计量表箱

型 号: FPFS1H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1169317
样品名称: 经互感器接入式计量表箱
型号: FPFS1H
商 标: /
样品数量: 1台(1套)+样件
样品来源: 企业送样
样品生产序号: 202401005
收样日期: 2024-04-12
完成日期: 2024-04-30

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 人民电器集团有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》


试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: FPFS1H
额定电压(Un): 400V、380V
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定频率(fn): 50Hz
主母线的额定电流(InA): 400A~10A
主母线的额定短时耐受电流(Icw): 10kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP44、IP34D
最大输出回路数: 1回路

主检: 夏蔚宇 签名:  日期: 2024-04-30

审核: 袁萍平 签名:  日期: 2024-04-30

签发: 马琳 签名:  日期: 2024-04-30



备注

送试样品: FPFS1H 主母线: InA: 400A; Icw: 10kA; Un: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP44; 户内型; 最大输出回路数: 1回路。
备注: 1、本单元系列经互感器接入式计量表箱的电压等级有: 400V、380V, 当电压等级改变时, 产品结构与送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。
2、本单元系列经互感器接入式计量表箱的外壳防护等级有: IP44、IP34D, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为IP34D的产品, 其柜体结构与送试产品(IP防护等级为IP44)一致。