



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107501-850833

产品名称: 低压无功补偿柜

型号: GGJ

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-850833 样品名称: 低压无功补偿柜 型号: GGJ 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 202108001 收样日期: 2021.09.07 完成日期: 2021.10.27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGJ;

额定工作电压 (U_e): 400V;

额定绝缘电压 (U_i): 690V;

额定电流 (I_{nA}): 481A ~ 68.7A; 额定短时耐受电流 (I_{cw}): 15kA;

额定总容量 (Q_c): 420kvar ~ 60kvar; 外壳防护等级: IP41;

补偿相数: 混合补偿装置 (单相、三相混合补偿);

控制投切电容器的元件类型: 复合开关;

户内型; 频率: 50Hz

主检: 王佳赛 签名:  日期: 2021.10.27
审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.10.27
签发: 曾 征 签名:  日期: 2021.10.27



备注	1.送试样品: #1: U_e : 400V, I_{nA} : 481A, I_{cw} : 15kA; Q_c : 420kvar; IP41; 样件
----	---