



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0305-2995822

(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD11F-1000/38

检测机构：上海电器设备检测所有限公司




<p>产品名称: 开启式刀开关 型号: HD11F-800/38, HD11F-1000/38</p> <p>商 标:  PEOPLE</p> <p>样品数量: 2 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-17 完成日期: 2018-10-24</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HD11F-1000/38
 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
 额定绝缘电压(Ui):690V;
 约定发热电流(Ith): 1000A;
 额定工作电压(Ue): AC400V;
 额定工作电流(Ie): 800A,1000A;
 额定短时耐受电流(Icw):30kA/1s;
 使用类别: AC-20B ;
 极数: 3P;

主检:  日期: 2018.10.24	 (检测机构名称盖章) 2018年10月24日
审核:  日期: 2018.10.24	
签发:  日期: 2018.10.24	

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
原证书编号	2012010305575459	
原测试报告编号	C-040-12B3627-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	