



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1139129
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：H□□-□/□□-□

检测机构：山东省产品质量检验研究院
(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：刀开关 型号：H□□-□/□□-□ 商 标：PEOPLE 样品数量：6 台 样品来源：送样 收样日期：2023 年 12 月 5 日 完成日期：2024 年 1 月 3 日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： H□□-□/□□-□； Ue：AC380V/400V/415V；Uimp：12kV；Ith：250A； Ie：32A、40A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、250A； Ui：1000V；Icw：10kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P、4P。	
主检：徐相玉 签名：徐相玉 日期：2024-01-04	山东省产品质量检验研究院 2024 年 1 月 4 日
审核：杜红亮 签名：杜红亮 日期：2024-01-04	
签发：郭凤诚 签名：郭凤诚 日期：2024-01-04	
备注： 1. 示波图编号说明：短时耐受电流试验—T 图，预期波—Y 图，操作性能试验—S 图。	