



2015003348Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037



(2015)国认监认字(514)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2449568

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11FH-400/38、HD11FH-400/48

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心

(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0305-2449568

样品名称: 开启式刀开关

型号规格: HD11FH-400/38、

HD11FH-400/48

样品数量: 11 台

样品生产序号: /

收样日期: 2016-12-08

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:



HD11FH-400/38、HD11FH-400/48;

Ue:AC400V; Uimp:8kV; Ui:AC690V;

Ith:400A; Ie: 400A;

Icw:20kA/1s;Icm(峰值): 40kA;

使用类别: AC-21B;极数: 3P、4P;

主检: 韦伟 签名:  日期: 2017-01-17审核: 季英瑞 签名:  日期: 2017-01-18签发: 丁志东 签名:  日期: 2017-01-18

备注: /

(检测机构名称、盖章)

2017年01月18日