

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0305-3012088

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11FH-400/38, HD11FH-400/48

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 开启式刀开关 型 号: HD11FH-400/38 HD11FH-400/48 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.10.09 完成日期: 2018.10.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11FH-400/38、HD11FH-400/48; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; Ith: 400A; Ie: 400A; Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.10.15	
该申请为标准换版申请, 具体变更如下: - 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; - 原证书编号为: 2017010305939207; - 原报告编号为: 12901-20168081-S 国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	