

CQC标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131853

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-100、HD13s-100、
HD13-200、HD13s-200

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司




安全型式试验报告

<p>样品名称： 刀开关</p> <p>型号规格： HD13-100、HD13s-100、 HD13-200、HD13s-200</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 4台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2023年11月9日</p> <p>完成日期： 2023年12月4日</p>	<p>委托人： 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者： 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业： 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
--	---

试验结论： 依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-100、HD13s-100、HD13-200、HD13s-200；Uimp:12kV;Ui:1140V ; Ith:100A、200A；Ue：AC400V/690V/1140V；Ie：100A、200A；Icw=6kA/1s(100A)、10kA/1s(200A)；使用类别:AC-20B；极数：3P、4P；防护等级：IP00

<p>主检： 吴江 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>审核： 向东 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>签发： 李斌 签名：  日期： 2023.12.4</p>	<p>湖南电科院检测集团有限公司</p> <p>2023年12月4日</p>
---	--

备注：

样品编号 #1、#3： HD13-100/41BX #2、#4： HD13-200/41BX

变更内容见P7页变更项目表

原报告编号： 03601-A-18B1035-S、03601-A-23B0165-S、02501-18DQ2797

原证书编号： CQC2002010305013417、CQC2003010305091123

出具原报告检测单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司、 福建省产品质量检验研究院

此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效