

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

样品名称: 开启式负荷开关
型号: 170008221380
商: 170008221380

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-23

完成日期: 2018-11-13

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

柳市镇车站路

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T14048.3

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK2-100/3

Ui:690V; Uimp:8kV;

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

Ue:AC380V;

Ith:100A;Ie:100A;

额定限制短路电流:2.5kA;

使用类别:A

申请编号: A2018CCC0302-2994655

极数:3P

(任务编号)

主检: 曹建

产品名称: 开启式负荷开关

审核: 尤雪元

签字: (盖章)

日期: 2018-11-13

(检测机构名称、盖章)

型号: HK2-100/3

签发: 张洁

签字: (盖章)

日期: 2018-11-13

年 月 日

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

备注:

1. 变更情况:


序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2011	GB/T14048.3-2017




2. 原认证报告编号: C-040-09B4796-S

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

4. 原证书编号: 2003010302091150

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



样品名称: 开启式负荷开关 型 号: HK2-100/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-10-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK2-100/3 Ui:690V; Uimp:8kV; Ue:AC380V; Ith:100A;Ie:100A; 额定限制短路电流: 2.5kA; 使用类别:AC-22A; 极数: 3P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-13							
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-13							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-13							
备注:							
1. 变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4796-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2003010302091150; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							