

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T 14048.3

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK2-60/2, HK2-60/3

UL: 690V; Uimp: 8kV;

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

Ue: AC220V(2P), AC380V(3P);

Ith: 60A; ie: 60A;

额定限制短路电流: 1500A;

使用类别: A

申请编号: A2018CCC0302-2994652

(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型 号: HK2-60/2, HK2-60/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



本证书可报告编号: C-040-09B4795-S

本证书试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

本证书编号: 2003010302091146;

本证书试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 开启式负荷开关
型 号:

HK2-60/2, HK2-60/3

商 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-23

完成日期: 2018-10-27

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市
人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK2-60/2, HK2-60/3

Ui: 690V; Uimp: 8kV;


Ue: AC220V(2P), AC380V(3P);


Ith: 60A; Ie: 60A;


额定限制短路电流: 1500A;

使用类别: AC-2(2P), AC-22A(3P);

极数: 2P, 3P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-13

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-13

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-13

(检测机构名称: 盖章)

2018 年 11 月 13 日

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4795-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010302091146;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。