

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994648

(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型 号: HK2-75/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



序号和名称

1. 标准变更

GB/T

变更后

GB/T14048.3-2017

|                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称: 开启式负荷开关<br>型 号: HK2-75/3<br>商 标: /<br>样品数量: 1 台<br>样品来源: 工厂送样<br>收样日期: 2018-10-23<br>完成日期: 2018-10-27 | 委托人: 人民电器集团有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产者: 人民电器集团有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK2-75/3

Ui:690V; Uimp:8kV;


Ue:AC380V;

Ith:75A;Ie:75A;


额定限制短路电流:1800A;

使用类别:AC-22A;

极数: 3P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-13

审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-11-13

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-13

(检测机构名称、盖章)

2018年11月13日  
检验检测专用章

备注:

1. 变更情况:

| 序号和名称   | 变更前              | 变更后              |
|---------|------------------|------------------|
| 1. 标准变更 | GB/T14048.3-2008 | GB/T14048.3-2017 |

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4797-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010302091148;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。