



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994627

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HL32-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.3-2011	GB/T 14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-138259

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

4. 原 3C 证书编号: 2013010302660539

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 隔离开关 型 号: HL32-125 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HL32-125

Ui:500V; Uimp:4kV;

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P);


Ith: 125A;


Ie: 125A;


Icw:1.5kA/1s; Icm(峰值):2.5kA;

使用类别:AC-22A;

极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-12

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12

(检测机构名称、盖章)

2018年11月12日

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-13B2599-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2013010302660659;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。