



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: A2024CCC0302-4430158

产品名称: 熔断器式隔离器


型 号: JDW2-0.5/630

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2024CCC0302-4430158 样品名称: 熔断器式隔离器 型 号: JDW2-0.5/630 商 标: / 数 量: 6 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-03-27 完成日期: 2024-04-29	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JDW2-0.5/630; Ue: AC500V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith=Ie: 630A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-20B; 极数: 1P;	
主检: 姚佩妮 签名:  日期: 2024-05-23	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-05-23	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-05-23	
备注:	