

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0305-2917622
(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型 号: LAY3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮开关 型 号: LAY3 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-16 完成日期: 2018-07-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LAY3 Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/2.5A; DC-13: DC220V/0.3A; 颈部直径: 22mm. IP55							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-07-26	 (检测机构名称, 盖章) 2018 年 7 月 26 日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-07-26							
签发: 许建林 签名:  日期: 2018-07-26							
备注 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> </table> 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4663-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2002010305013371; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017					